CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 15/0017-CC

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SESC ANANINDEUA E CASTANHAL.

ADENDO I – 09/11/2015

ESCLARECIMENTOS AOS LICITANTES

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes,

Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessada em participar da concorrência em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos abaixo:

ESCLARECIMENTO 01: É necessário a visita técnica no local da instalação dos equipamentos com o atestado assinado por servidor do Sesc. O atestado de visita técnica é requisito de qualificação técnica (subitem 3.3 do edital) e deverá vir dentro do envelope de habilitação. A visita técnica deverá ser realizada em horário comercial, de segunda a sexta, nas unidades do Sesc Castanhal e Ananindeua.

ESCLARECIMENTO 02: Considerar para orçamento apenas o Anexo I do Edital (Ar condicionado tipo parede para Ananindeua e tipo *selfie* para Sesc Castanhal). Desconsiderar a planilha de quantitativos (Anexo IV).

ESCLARECIMENTO 03: Na impossibilidade de equipamentos com tecnologia inverter, adotar aparelhos com classificação energética A ou B.

ESCLARECIMENTO 04: O valor de referência desta licitação é de R$204.490,81 (duzentos e quatro mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO