


PLANTA BAIXA - SUBSOLO ( TOMADAS)  
ESC:1/75



LEGENDA			
	TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 30 CM DO PISO		
	TOMADA MÉDIA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 1.1M DO PISO		
	TOMADA ALTA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 2.3M DO PISO		
	TOMADA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 DE LATÃO NO PISO		
	TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX 4X2 NO PISO		
	TOMADA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 NO TETO		
	TOMADA BAIXA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 A 30CM DO PISO		
	TOMADA MÉDIA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 A 1.1M DO PISO		
	TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX. 4X2 PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA		
	TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX. 4X2 PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA		
	PONTO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
	APARELHO INDICADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTOS		
	PONTO PARA BOMBA POÇO ARTESIANO A SIMILARES		
	PONTO PARA ELEVADOR 10CV-Ø3-220V A 30CM DO PISO		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA		
	CONDULETE TIPO LR 3/4		
	CONDULETE TIPO LL 3/4		
	CONDULETE TIPO T 3/4		
	CONDULETE TIPO X 3/4		
	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100		
	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100		
	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100		
	CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100		
	SUPORTE PARA ELETROCALHA		
	CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO		
	ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM		

- NOTAS:
- 1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR:
- CONDUTOR 2,5MM²;    - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4");    - TOMADA 100VA.
- 2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

PREFEITURA	BOMBEIROS
	DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO:				
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC				
 <div>engenharia , arqui tetura &amp; paisagismo ltda. FONE:(91) 3244-5726e-mail: abicbk@nautilus.com.br</div>		PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA		
		DISCIPLINA: ELÉTRICO		
		FASE: EXECUTIVO		
	CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA - SUBSOLO (TOMADAS)		DISCIPLINA PRANCHA TOTAL
	ENDEREÇO:	RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉMPA		ELE 09/22
	AUTORES:	ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		VISTO:	
	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	DESENV. GRÁFICO:
INDICADA	JULHO-2018	003	OTÁVIO MENDES	