



**PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO (ILUMINAÇÃO)**  
**ESC:1/75**

LEGENDA

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE 4 SEÇÕES EM CX 4X4 A 1,1M DO PISO

INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO

SENSOR DE PRESENÇA EM CX 4X2 NO TETO 360° COM REGULAGEM DE TEMPO E AJUSTE DE SENSIBILIDADE. REF EXATRON MODELO SPT0N1

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO EM CX 4X2 1.1M DO PISO

SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE EM CX PLÁSTICA 4X2 A 1.1M DO PISO

LUMINÁRIA BLINDADA EQUIPADA COM LÂMPADA DE 20W

LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 24W 30x30CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4

LUMINÁRIA FIT EQUIPADA COM LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 22W MODELO A ESCOLHER

LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 13W 18x18CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO SPOT COM FOCO FIXO PARA 1 LED

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL AR70

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 3/4" EM ELETROCALHA LISA OU PERFORADA

ARANDELA PARA USO EXTERNO, EQUIPADA COM LÂMPADA PL 13W EM CX 4X2 A 1.30 M DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA

CONDULETE TIPO LR 3/4

CONDULETE TIPO LL 3/4

CONDULETE TIPO T 3/4

CONDULETE TIPO X 3/4

CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100

(A) SUPORTE PARA ELETROCALHA

CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

ELETROCALHA PERFORADA 150X100MM

NOTAS:

1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR:

- CONDUTOR 2,5MM²;    - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4");    - TOMADA 100VA.

2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

PREFEITURA	BOMBEIROS
DEMAIS ÓRGÃOS	

PROPRIETÁRIO:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

A3LCSK

engenharia & arquitetura & paisagismo Ltda.

FONE:(91) 3244-5726/e-mail: abicbk@nautilus.com.br

PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

DISCIPLINA: ELÉTRICO

FASE: EXECUTIVO

CONTEDO	DISCIPLINA	FRANCHA	TOTAL
PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO (ILUMINAÇÃO)			
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELÉM/PA			
AUTORES: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			

ELE 06/22

ESCALA: INDICADA	DATA: JULHO-2018	REVISÃO: 003	DESENV. GRÁFICO: HERYK ALEIXO
------------------	------------------	--------------	-------------------------------