QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA [1]									
OBS: Preencher somente campos em branco								INSERIR NOVA LINHA	
Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	Iluminação01	120	0,1	12	1	12,00	1	12,00	12,00
2	Iluminação02	70	0,2	14	1	14,00	0,5	7,00	7,00
3	Tug´s 01	120	0,1	12	1	12,00	1	12,00	12,00
4	Tug´s 02	60	0,1	6	1	6,00	0,8	4,80	4,80
5	Tug´s 03	22	0,3	6,6	1	6,60	0,5	3,30	3,30
6	Tue´s 01	10	0,6	6	1	6,00	0,8	4,80	4,80
7	bomba 10cv 01	1	9,7	9,7	0,8	12,13	1	9,70	12,13
8	Elevador	1	7,6	7,6	0,9	8,44	1	7,60	8,44
9	Ar condicionado -21.000 Btu´s	13	2,8	36,4	0,91	40,00	1	36,40	40,00
10	Ar condicionado - 60.000 BTUs	10	5,5	55	0,91	60,44	1	55,00	60,44
11	bomba 3/4cv	1	0,79	0,79	0,67	1,18	0,5	0,40	0,59
12	bomba 5cv	2	5	10	0,83	12,05	0,5	5,00	6,02
13	autoclave	2	2	4	0,9	4,44	1	4,00	4,44
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
TOTAL				**180,09**		**195,2807**		**162,00**	**175,97**
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				**0,92**					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				**0,92**					

[1] Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.