PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0024

OBJETO: Aquisição de equipamentos de climatização para o Sesc/PA

ADENDO Nº I – 23/07/2019
ESCLARECIMENTOS

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes,

Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados abaixo:

Esclarecimento 1: Temos a informar que para aparelhos de ar condicionado com capacidade de 36.000 btu/h, não existe a voltagem trifásico, somente para aparelhos com capacidade de 48.000 btu/h acima. Informamos também não existir no mercado aparelho piso teto de 48.000 btu/h e 60.000 btu/h com classificação energética "A" a melhor classificação encontrada seria "C". Desta forma solicitamos a devidas correções.

Resposta: A partir da tabela de consumo/eficiência energética do INMETRO, verificou-se que há disponíveis no mercado trifásicos, porém, a disponibilidade de modelos monofásicos 220V é muito superior, portanto, aceitaremos modelos monofásicos 220V, desde que atendam as demais exigências, de forma a observar o princípio da seleção da proposta mais vantajosa.

2) Na indisponibilidade no mercado de equipamentos no mercado que atendam a classificação energética máxima de acordo com a tabela oficial do INMETRO, serão aceitos equipamentos de com classificação inferior, sendo fator determinante a eficiência do equipamento no critério de escolha, desde que atendam as demais exigências.

Informamos que a data de abertura da licitação permanece para o dia 30/07/2019.

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir.

Eliane da Costa Amorim
Pregoeira