


 - ÁREA DO PROJETO A SER IMPLANTADO 6.157,85m².




Implantação

Observações:

PROJETO COM ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DESTA PARQUE AQUÁTICO. AS ALTERAÇÕES SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS E ABRIGO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE. AS ALTERAÇÕES REFEREM-SE A:

- PLANTA DE COBERTURA DOS VESTIÁRIOS.
- CASAS DE BOMBA DAS PISCINAS.
- PROJETO PARA CASA DE SOM NA ÁREA DA PISCINA.
- PROJETO PARA PÓRTICO DE ENTRADA DO CLUBE.






LEGENDA			
	(A)	Baldino duplo Alt: 4 mt Larg: 3,20m	1 UNID.
	(B)	Spray Coqueiro Alt: 4 mt Larg: 1,50 m	2 UNID.
	(C)	Margarida Alt: 4,5 mt Larg: 2,50 mt	1 UNID.
	(D)	Roda d'Água Alt: 4,20 mt Larg: 3,80 mt	1 UNID.

ESPECIFICAÇÕES PISO TÁTIL INTERNO

DIRECIONAL - PISO DE PVC ASSENTADO COM ADESIVO C= 4 mm

ALERTA - PISO DE NYLON INDUSTRIAL, ASSENTADO COM PINO E ADESIVO
OBS:- O PISO TÁTIL INTERNO SERÁ DO TIPO "TÁTIL FÁCIL" DA ANDALUZ ACESSIBILIDADE
OU EQUIVALENTE.
SERÃO ASSENTADOS APENAS OS PINOS E AS FAIXAS E NÃO PLACAS.

DETALHE PISO TÁTIL
NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050/2004



PISO DIRECCIONAL

PISO DE ALERTA



PISO :

01 PISO MINIMUM OUT BEIGE EXT 60X60 ELIANE

PROPRIETÁRIO

AUTORIA DO PROJETO



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

FUA ASSIS DE VASCONCELOS, 359 - 5º 6º e 7º ANOS

SESC ANANINDEUA

ENIDA GOV. HÉLIO GUERROS, 110 - QUARENTA HORAS (COQUEIRO)

ARQUITETÔNICO • EXECUTIVO

LHA N°

CONTEÚDO

IMPLANTAÇÃO - PROJETO PARQUE AQUÁTICO SESC ANANINDEUA

ÁREA CONSTRUIDA

CAD	MARCOS LOUREIRO
-----	-----------------

DATA	AGOSTO. 2018
------	--------------

ESCALA	INDICADA
--------	----------

2/09