



PLANTA BAIXA - BARRILETE/COBERTURA (REDE DE ÁGUA)
ESC:1/75



ESQUEMA DA CAIXA D'ÁGUA
ESC:1/50

NOTAS GERAIS

CONVENÇÕES:
--- Tubulação enterrada no piso ou embuída no forro.
--- Tubulação na parede.
--- Ponto de água.

LEGENDA 01:
AL-01: Tubulação de alimentação.
REC-01: Tubulação de recalque.
AF-01: Tubulação de água fria.

LEGENDA 02:
LAV: Lavatório, h:0,6 m.
CH: Chuveiro, h:2,20 m.
Pia: Pia de cozinha, h:0,6 m.
C.D.: Caixa de descarga, h:0,20 m.
V.D.: Válvula de descarga, h:1,10 m.
D.H.: Ducha higiênica, h:0,20 m.
Tg.: Tanque, h:0,60 m.
R.G.: Registro de gaveta, h:variável.
R.P.: Registro de pressão, h:1,10 m.

Cobertura			
PVC Soldável marrom			
Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
24,90	m	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	50mm
23,10	m	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	40mm
3	pc	Adaptador soldável curto bola e rosca	40mmx1.1/4"
6	pc	Joelho 90	40mm
9	pc	Joelho 90	50mm
1	pc	Tg.	40mm
1	pc	Tg.	50mm

Registros, Valv. Hid.			
Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
3	pc	Registro de Gaveta bruto	1.1/4"
6	pc	Automático de bola	-

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SESC PA

AUTOR DO PROJETO: ENG° CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 43930

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE M° MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5

PREFEITURA	BOMBEIROS
	DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA
DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO - REDE DE ÁGUA FRIA
FASE: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - BARRILETE/COBERTURA ESQUEMA DA CAIXA D'ÁGUA ISOMÉTRICO	DESENL. PRINCIPAL: TOTAL
PROJETO: RUA RENANCIOR MANOEL BARATA Nº 1873 - RESIDUO - BELÉM/PA	HID 09/10
AUTORES: ENG° CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 43930	
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	

DESCRIÇÃO: INDICADA	DATA: JUNHO-2018	REVISÃO: 001	REVISOR: ZAGREU LOPES
---------------------	------------------	--------------	-----------------------