



LEGENDA			
	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 4 SEÇÕES EM CX 4X4 A 1,1M DO PISO		
	INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO		
	SENSOR DE PRESENÇA EM CX 4X2 NO TETO 360° COM REGULAGEM DE TEMPO E AJUSTE DE SENSIBILIDADE. REF EXATRON MODELO SPT09M		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE CX 4X2 1.1M DO PISO		
	SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE EM CX PLÁSTICA 4X2 A 1.1M DO PISO		
	LUMINÁRIA BLINDADA EQUIPADA COM LÂMPADA DE 20W		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 24W 30x30CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4		
	LUMINÁRIA FIT EQUIPADA COM LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 22W MODELO A ESCOLHER		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 13W 18x18CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM PAREDE TIPO BALIZADOR LED 3W EM CAIXA 4X2		
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO SPOT COM FOCO FIXO PARA 1 LED		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL AR70		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO		
	SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 3/4" EM ELETROCALHA LISA OU PERFORADA		
	ARANDELA PARA USO EXTERNO, EQUIPADA COM LÂMPADA PL 13W EM CX 4X2 A 1.90 M DO PISO ACABADO		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA		
	CONDULETE TIPO LR 3/4		
	CONDULETE TIPO LL 3/4		
	CONDULETE TIPO L 3/4		
	CONDULETE TIPO X 3/4		
	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	(A) SUPORTE PARA ELETROCALHA		
	CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO		
	ELETROCALHA PERFORADA 150X100MM		
NOTAS: 1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR: - CONDUTOR 2,5MM²; - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4"); - TOMADA 100VA. 2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA			
ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA
PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D			
DESENV. DO PROJETO:			
PREFEITURA		BOMBEIROS	
		DEMAIS ÓRGÃOS	
PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
A3L-GK engenharia , arquitetura & paisagismo ltda. FONE:(91) 3244-6726/6-mail: a3lck@nautilus.com.br			
PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA		DISCIPLINA: ELÉTRICO	
FASE: EXECUTIVO			
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO (ILUMINAÇÃO)		DISCIPLINA PRANCHA TOTAL	
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELÉMPA		ELE 05/22	
AUTORES: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
DATA: JULHO-2018		DESENV. GRÁFICO: OTÁVIO MENDES	