

CASA DA MÚSICA

CASARÃO SESC

PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO (TOMADAS)

ESC:1/75

LEGENDA

- TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 30 CM DO PISO
- TOMADA MÉDIA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 1.1M DO PISO
- TOMADA ALTA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 A 2.3M DO PISO
- TOMADA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 DE LATÃO NO PISO
- TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX 4X2 NO PISO
- TOMADA 2P+T 10A, 127V, NBR 14136 EM CX 4X2 NO TETO
- TOMADA BAIXA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 A 30CM DO PISO
- TOMADA MÉDIA DUPLA 10A NBR 14136, 127V, EM CX 4X2 A 1.1M DO PISO
- TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX. 4X2 PARA BLOCO AUTONÔMO DE EMERGÊNCIA
- TOMADA 2P+T 10A NBR 14136 EM CX. 4X2 PARA BLOCO AUTONÔMO DE EMERGÊNCIA
- PONTO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
- APARELHO INDICADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTOS
- PONTO PARA BOMBA POÇO ARTASIANO A SIMILARES
- PONTO PARA ELEVADOR 10CV-Ø3-220V A 30CM DO PISO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA
- CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA
- CONDULETE TIPO LR 3/4
- CONDULETE TIPO LL 3/4
- CONDULETE TIPO T 3/4
- CONDULETE TIPO X 3/4
- CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- CURVA DE INVERSÃO 90 PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- (A) SUPORTE PARA ELETROCALHA
- CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA
- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO
- ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM

NOTAS:

1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR:

- CONDUTOR 2,5MM²; - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4"); - TOMADA 100VA.

2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

PREFEITURA	BOMBEIROS
	DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

ABL-CBK engenharia, arquitetura & paisagismo ltda.
FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

DISCIPLINA: ELÉTRICO

FASE: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO (TOMADAS)

DISCIPLINA PRANCHA TOTAL: ELE 13/22

ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA

AUTORES: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VISTO:

ESCALA: INDICADA

DATA: JULHO-2018

REVISÃO: 003

DESENV. GRÁFICO: OTÁVIO MENDES