


PLANTA BAIXA SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS - MALHA DE ATERRAMENTO
ESCALA:1/100




PLANTA DE COBERTA SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS - MALHA DE CAPTAÇÃO
ESCALA:1/100

## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| | - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS DE PRESSÃO, H=0,30M |
| | - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, Ø 300MM, PVC COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO |
| | - PONTO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA |
| | - TERMINAL AÉREO (MINICAPTOR) EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, H=250MM DN=10MM |
| | - CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENÇA COM CONECTOR BIMETÁLICO, H=1,50M |
| | - CABO DE COBRE NÚ LANÇADO EM VALA DE 600MM DE PROFUNDIDADE |
| | - CABO DE COBRE NÚ DE 35MM² |
| | - TUBO QUE DESCE (UNIFILAR) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REVISÃO CONFORME ANÁLISE | 31/10/2018 | GEORGE TENÓRIO | WAGNER MARQUES | |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 24/08/2018 | GEORGE TENÓRIO | WAGNER MARQUES | |
| REV. | MODIFICAÇÃO | DATA | AUTOR(ES) DO PROJETO | DESENHISTA(S) | APROVO |

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

| ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA: | | | |
|---|---|---|---|
| TERRENO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO | 6.157,85 m² | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PROPRIETÁRIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

# PROJETO DE SPDA

OBRA:
PARQUE AQUÁTICO DO SESC ANANINDEUA

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HÉLIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110
ANANINDEUA - PA

DESENHO: WAGNER MARQUES

CLIENTE:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
PLANTA DE COBERTA E PLANTA BAIXA - VESTIÁRIOS
MALHAS DE CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO

Nº DA PRANCHA:
SPDA 02/02

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:
01.SPDA-2018.10

ESCALA:
INDICADA

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.