



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS  
ESCALA: 1/400

LEGENDA DAS INSTALAÇÕES DE SPDA

- CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR COM TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO, H=0,30M
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, Ø 300MM, PVC COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO
- CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS, COM DUAS DESCIDAS DE 35,0MM", FABRICADO EM LATÃO CROMADO, TAMANHO DO CAPTOR 250 MM
- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE ALTA CAMADA DE 3/4" X 3,00M
- PONTO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA
- POSTE DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO COM PONTO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA
- CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR BIMETÁLICO, H=1,50M
- CABO DE COBRE NÚ LANÇADO EM VALA DE 600MM DE PROFUNDIDADE

- LEGENDA DE DRENAGEM
- CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS
  - CAIXA DE INSPEÇÃO

LEGENDA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO

- POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 11M
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO
- CAIXA PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
- PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO
- CAIXA DE INSPENÇÃO DE ATERRAMENTO COM HASTE DE ATERRAMENTO
- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 3/4"x3,0M
- CABO DE COBRE NÚ (CCN) LANÇADO EM VALA DE 600MM DE PROFUNDIDADE
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO

LEGENDA DE PROJETOS

- PROJETO ELÉTRICO MÉDIA TENSÃO
- PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO
- PROJETO HIDRÁULICO
- PROJETO DE DRENAGEM
- PROJETO CONTRA INCÊNDIO
- PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
- PROJETO ÁUDIO E VÍDEO
- PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
- PROJETO SANITÁRIO
- PROJETO LUMINOTÉCNICO
- PROJETO M. FOTOVOTAÇÃO
- PROJETO SPDA

LEGENDA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

- ARANDELA TARTARUGA LED
- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES DE EMBUTIR - H=1,30M
- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES DE EMBUTIR - H=1,30M
- LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR PARA PISCINA
- LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA LED
- LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDO NA ALVENARIA PARA LED BRANCO
- LUMINÁRIA TIPO SPOT ESPETO PARA LED DE EMBUTIR
- POSTE TELEFÔNICO 19M PARA LÂMPADA LED
- REFLETO DE LED DE RAY INSTALADO NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 100X60X60MM (42")
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
- MOTOR
- TOMADA ALTA SIMPLES 2P+T 10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=2,00M
- TOMADA ALTA SIMPLES 2P+T 20A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=2,00M
- TOMADA BAIXA DUPLO 2P+T 10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=0,30M
- TOMADA BAIXA SIMPLES 2P+T 10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=0,30M
- TOMADA MÉDIA SIMPLES 2P+T 10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=1,30M
- TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, EMBUTIDA NO PISO
- CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO DE SOBREPOR
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COR CINZA
- ELÉTRICODUTO NO TETO

LEGENDA DAS INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
- RACK DE PAREDE TIPO GABINETE FECHADO, PADRÃO 19" / 20"
- ELÉTRICODUTO EMBUTIDO
- CÂMERA FIXADA NA PAREDE (VER PROJETO DE CFTV PARA MAIORES DETALHES)
- CÂMERA FIXADA EM POSTE TELEFÔNICO (NETO) (VER PROJETO DE CFTV PARA MAIORES DETALHES)

LEGENDA DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA-12W
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - A/B/C
	EXTINTOR DE ÁGUA
	ACIONADOR MANUAL COM ALARME SONORO

00	EMISSION INICIAL	30/10/2018	GEORGE M. BEZERRA PAULA VICTÓRIA ALVES SANTOS - CAU - A - 141869-8/AL PRISCYLLA TAVARES - CAU - A - 119462-3/AL	WAGNER MARQUES FLÁVIO ROCHA	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(E)S DO PROJETO	DESENHISTA(S)	APROVO
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO					
ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA					
TERRENO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		6.157,85 m²			
PROPRIETÁRIO: SESC ANANINDEUA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
PROJETO: GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREIA 020340337-1 PAULA VICTÓRIA ALVES SANTOS - CAU - A - 141869-8/AL PRISCYLLA TAVARES - CAU - A - 119462-3/AL					
PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO					
OBRA: PARQUE AQUÁTICO DO SESC ANANINDEUA					
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: AV. HELIO QUEIROZ, COQUEIRO, Nº 110 ANANINDEUA - PA					
DESENHO: FLÁVIO ROCHA WAGNER MARQUES					
CLIENTE:					
Sesc SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PÁRA				Nº DA PRANCHIA:	
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E PLANTA BAIXA DA GUARITA ILUMINAÇÃO EXTERNA E PISCINAS				CNP 01/02	
CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO: DO.CMP-2018.10				ESCALA: INDICADA	
ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.					