



Planta Baixa Terreo
Esc.: 1:50

LISTA DE MATERIAIS		
ITEM	QTDE	
01	01	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO FANCOIL DE EXPANSÃO DIRETA, CALOR TOTAL (15,0 TR) – 7750m3/h CALOR SENSÍVEL 6.9 TR, PED 20mm, FILTAGEM 6++F7, ATENUADOR DE RUÍDO, 2 CICLOS – REF.: TROX
02	02	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO AXIAL VERTICAL (7,5 TR), 220V – 3F, REFRIGERANTE R-410A – REF.: HITACHI
03	03	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 9.000 BTU/H (1,5HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RC1,5FSN3B4; Ref:HITACHI
04	11	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 24.000 BTU/H (2,5HP); 3 AC 1ø 220V/60HZ; RC02,5FSN3B4; Ref:HITACHI
05	07	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 27.000 BTU/H (3,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RC03,0FSN3B4; Ref. HITACHI
06	03	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 38.000 BTU/H (4,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RC04,0FSN3B4; Ref. HITACHI
07	03	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 9.000 BTU/H (1,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RPK1,0FSNM3;Ref. HITACHI
08	03	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 24.000 BTU/H (2,5HP);3 AC 1ø 220V/60HZ;RPK2,5FSNM3;Ref. HITACHI
09	01	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 38.000 BTU/H (3,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ;RPK4,0FSNM3;Ref. HITACHI
10	01	CONDENSADORA SET FREE (12HP) RAS12FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
11	01	CONDENSADORA SET FREE (16HP) RAS16FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
12	03	CONDENSADORA SET FREE (18HP) RAS18FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
13	09	DIFUSORES DE INSUFLEMENTO 900 m3/h TAMANHO 6, 13 DB(A), 0,3mmca PERDA DE CARGA, ALC 2.1–3.5
14	04	GRELHA DE RETORNO 1400m3/h, dim. 225 x 425, 2,0mmca DE PERDA DE CARGA E 42 DB(A)
15	01	GRELHA DE RETORNO 500m3/h, dim. 225 x 425, 0,25mmca DE PERDA DE CARGA E 17 DB(A)
16	01	TOMADA DE AR EXTERNO dim. 250 x 350, VENEZIANA AWK 3,0 E REGISTRO DE REGULAGEM AG
17	09	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 625 x 325
18	03	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 425 x 325
19	05	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 625 x 425
20	38	MULTIKIT E102SNB2
21	13	MULTIKIT E162SNB2
22	02	MULTIKIT E242SNB2
23	12	MULTIKIT E302SNB2

PROJETO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DA CASA DA MÚSICA
SESC PARÁ

SESC PARÁ
RESPONSÁVEL/PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA TÉRREO ÁREAS CLIMATIZADAS

DATA
17/05/2018

ESCALA
INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. MEC. THIAGO A. C. MAFRA
CREA/PA 24725 - D/PA

PRANCHA
01
06

Linha Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 255
Espessura 0,15 0,60 0,30 0,40 0,15 0,50 0,20 0,15 0,10 0,20