




DETALHE R05 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES




CORTÉ C.03




CORTÉ C.02



CORTES C.01 - PILAR DE FUNDAÇÃO



VISTA LATERAL VL - ENCONTRO COM A CALHA



METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

- 01 - Demolir todo o reboco existente entorno do pilar;
- 02 - Executar corte na alvenaria e/ou cobogó, ao longo da altura, com espessura de $\geq 5\text{cm}$ e profundidade de 5cm ;
- 03 - Executar corte do piso e escavação ao redor do pilar até o nível do bloco;
- 04 - Retirada de tubulação de drenagem pluvial fixada na estrutura, onde houver para execução dos serviços;
- 05 - Apicar toda superfície do pilar a receber tratamento;
- 06 - Desbastação em torno da armadura em corrosão, por trechos, de forma a garantir a integridade da peça;
- 07 - Limpeza das armaduras com escova de aço;
- 08 - Limpeza geral da superfície apicoada com jato d'água e jato de ar;
- 09 - Saturação de toda superfície apicoada com jato d'água, na ocasião da aplicação da argamassa;
- 10 - Aplicar argamassa projetada desempenada ($e=2\text{cm}$), traço 1:3 (cimento:areia), com adição de sílica ativa e fibra de polipropileno;
- 11 - Após 2(duas) horas, iniciar o procedimento de saturação, para cura, durante 05 (cinco) dias.

Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Verificado Por:																		
<div><div></div><div>Paulo Barroso engenharia Ltda.</div><div></div></div> <p>Fone: (0xx91) 3276-6819 Fax: (0xx91) 3276-7796 e-mail: contato@pbeng.com.br</p> <table><tr><td>OBRA:</td><td>ENG. RESP:</td></tr><tr><td>GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA</td><td>LUÍS FLÁVIO BARROSO</td></tr><tr><td>ASSUNTO:</td><td></td></tr><tr><td>PROJETO DE RECUPERAÇÃO DETALHE R05 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES</td><td><table><tr><td>ESCALA:</td><td>CAD:</td></tr><tr><td>SEM ESCALA</td><td>MATHEUS ARANHA</td></tr><tr><td>DATA:</td><td>PRANCHA:</td></tr><tr><td>JUNHO/2019</td><td>PR - 12/17</td></tr></table></td></tr></table>						OBRA:	ENG. RESP:	GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA	LUÍS FLÁVIO BARROSO	ASSUNTO:		PROJETO DE RECUPERAÇÃO DETALHE R05 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES	<table><tr><td>ESCALA:</td><td>CAD:</td></tr><tr><td>SEM ESCALA</td><td>MATHEUS ARANHA</td></tr><tr><td>DATA:</td><td>PRANCHA:</td></tr><tr><td>JUNHO/2019</td><td>PR - 12/17</td></tr></table>	ESCALA:	CAD:	SEM ESCALA	MATHEUS ARANHA	DATA:	PRANCHA:	JUNHO/2019	PR - 12/17
OBRA:	ENG. RESP:																				
GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA	LUÍS FLÁVIO BARROSO																				
ASSUNTO:																					
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DETALHE R05 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES	<table><tr><td>ESCALA:</td><td>CAD:</td></tr><tr><td>SEM ESCALA</td><td>MATHEUS ARANHA</td></tr><tr><td>DATA:</td><td>PRANCHA:</td></tr><tr><td>JUNHO/2019</td><td>PR - 12/17</td></tr></table>	ESCALA:	CAD:	SEM ESCALA	MATHEUS ARANHA	DATA:	PRANCHA:	JUNHO/2019	PR - 12/17												
ESCALA:	CAD:																				
SEM ESCALA	MATHEUS ARANHA																				
DATA:	PRANCHA:																				
JUNHO/2019	PR - 12/17																				