





IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA  
escala 1:75



PLANTA DE COBERTURA  
escala 1:75



ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS:

- PERFIL "UDC" DOBRADO A FRIJO: ASTM A36
- LIMITES DE ESCOAMENTO: 250MPa
- RESISTÊNCIA A TRACÇÃO: 400MPa A 550 MPa
- CANTONEIRA "L" DOBRADA A FRIJO: ASTM A36
- LIMITES DE ESCOAMENTO: 250MPa
- RESISTÊNCIA A TRACÇÃO: 400MPa A 550 MPa
- TUBO QUADRADO: ASTM A36
- LIMITES DE ESCOAMENTO: 250MPa
- RESISTÊNCIA A TRACÇÃO: 400MPa A 550MPa
- PARAFUSOS E PARABOLTS DE ALTA RESISTÊNCIA: ASTM A325
- RESISTÊNCIA A RUPTURA: 500MPa
- ELETRODOS PARA SOLDAGEM: E-60XX
- RESISTÊNCIA A RUPTURA: 415MPa
- BARRAS REDONDAS, CHAPAS DE LIGAÇÕES E TIRANTES: ASTM A36
- LIMITES DE ESCOAMENTO: 250MPa
- RESISTÊNCIA A TRACÇÃO: 400MPa

NOTAS GERAIS:

- OS NÚMEROS INDICADOS ESTÃO EM METROS, DEMAIS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS;
- CONTEÚDO EM OBRA AS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO ESTRUTURAL, QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PRÉVIA A PROJETISTA ESTRUTURAL;
- OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTERA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES;
- ESTE ESCRITÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES, OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS NA OBRA DEVERÃO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS PELOS ÓRGÃOS DE NORMATIZAÇÃO APROPRIADOS, SOB A ORIENTAÇÃO DE FORNECEDORES.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR/ES DO PROJETO	DESENHISTA/S	APROVO

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO: CARIMBO:

PROPRIETÁRIO:

SESC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HILDO VIEGAS PIANÇO - CREA-PA: 150411796-4

PROJETO:

VIVIANE DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA - CREA-PA nº: 151317974-8



CLIENTE/OBRA:  
PROJETO CAMPO SOCIETY DO SESC ANANINDEUA

ENDEREÇO:  
AVENIDA HÉLIO GUERROS, Nº110 - BARRIO DO COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  
IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA  
PLANTA DE COBERTURA

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:  
MET\_01\_SESC\_CAMPO SOCIETY\_R00.DWG

Nº DA FRANCHA:  
MET  
01

ESCALA:  
INDICADA

FORMATO: A0 841X1189