


DETALHES



EQUIPAMENTO DO SPLIT		
01	<p>EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE TÉRMICA: 9.000 BTU'S CONSUMO: 799 W TUBULAÇÃO:</p> <p>■ — LINHA FRIGORÍFICA COM SUÇÃO = Ø 1/2" E LÍQUIDO = Ø 1/4"</p>	01
02	<p>EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE TÉRMICA: 12.000 BTU'S CONSUMO: 1085 W TUBULAÇÃO:</p> <p>■ — LINHA FRIGORÍFICA COM SUÇÃO = Ø 1/2" E LÍQUIDO = Ø 1/4"</p>	01
03	<p>EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE TÉRMICA: 18.000 BTU'S CONSUMO: 2150 W TUBULAÇÃO:</p> <p>■ — LINHA FRIGORÍFICA COM SUÇÃO = Ø 1/2" E LÍQUIDO = Ø 1/4"</p>	05
04	<p>EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE TÉRMICA: 36.000 BTU'S CONSUMO: 3703 W TUBULAÇÃO:</p> <p>■ — LINHA FRIGORÍFICA COM SUÇÃO = Ø 5/8" E LÍQUIDO = Ø 3/8"</p>	02

CÂMARAS FRIAS		
01	<p>CÂMARA FRIA PARA CONGELADOS CAPACIDADE TÉRMICA: 3000 kcal/h POTÊNCIA: 2283 W TENSÃO: 220V / 3F TEMPERATURA: temperatura entre -18° C a 0° C ISOLAMENTO: 100mm EPS (Poliestireno) /Apo</p>	01
02	<p>CÂMARA FRIA PARA RESFRIADOS CAPACIDADE TÉRMICA: 2070 kcal/h POTÊNCIA: 1320 W TENSÃO: 220V / 1F TEMPERATURA: temperatura entre 0° C a 10° C ISOLAMENTO: 100mm EPS (Poliestireno) /Apo</p>	02

01	REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	10/05/2019	GEORGE BEZERRA	LUCAS AMORIM	
00	EMISSIONAL INICIAL	01/03/2019	GEORGE BEZERRA	LUCAS AMORIM	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(ES) DO PROJETO	DESENHISTA(S)	


ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:			
TERRENO		PAVIMENTADA	
CONSTRUÍDA		COBERTA	
PERÍMETRO DO TERRENO			

PROPRIETÁRIO: SESC PARÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

	<p align="center">PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO</p>
	<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SESC/PA EM BELÉM</p>
	<p>ENDEREÇO DA OBRA: AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELÉGRAFO BELÉM - PA</p>

DESENHO: LUCAS AMORIM

CLIENTE: _____


SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: PLANTA BAIXA - ESQUEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		Nº DA PRANCHA: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">AR 01/01</div>
CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO: 01_PE_AR_2019_05	ESCALA: INDICADA	